**Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»**
**КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102**
**Тел.74-23-52**

***Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.***
***выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и***
***благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике***
***(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817,***
***выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г.)***

Дата отбора проб 16.09.2015г.
Объект, из которого отобраны пробы ***водопроводная сеть***
(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)
Местонахождение***: с.п. Лечинкай, Чегемского р-на***
(район, населенное место, городской район)
Существенные обстоятельства: _

Анализ начат 16.09.2015г. в 14-00 мин.

| № | Время отбора | Точка отбора | Запах качеств | При вкус | Цветность | Мутность | ОМЧ в 1 мл | ОКБ в 100мл | ТКБ в 100мл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-00 | Каптаж №2+№3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 КОЕ | 3 КОЕ | Н/о КОЕ |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | ПДК | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 2,6 | <50 | Отсут | Отсут |

Пробы отобрал ***Кушхов А.***
(должность, Ф.И.О., подпись)
При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)
Исследования проводил ***Альботова Н.С. Андреева Л.В.***

***Зав. Лабораторией***
***ГКУ КБР «Водоканал-анализ»*** ***З.Н.Сергеева***

ГКУ КБР
"ВОДОКАНАЛ-АНАЛИЗ"