

*Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817,
выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г.)*

Объект, из которого отобраны пробы водопроводная сеть

Местонахождение: с.п. Лечинкай, Чегемского р-на

Существенные обстоятельства: _____

<i>№</i>	<i>Время отбора</i>	<i>Точка отбора</i>	<i>Запах качеств</i>	<i>Привкус</i>	<i>Цветность</i>	<i>Мутность</i>	<i>ОМЧ в 1 мл</i>	<i>ОКБ в 100мл</i>	<i>ТКБ в 100мл</i>
1	12-28	Каптаж №2+№3 (ул. Канукоева,4)	0	0	0	0	55КОЕ	Зарост ф-в	Зарост ф-в
2	12-38	Каптаж №1 (ул. Пачева, 4)	0	0	0	0	1 КОЕ	1 КОЕ	H/o КОЕ
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

При отборе проб присутствовал

(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил Альботова Н.С. Андреева Л.В.

Сообщено директору ООО «Родник» Кушхову А. по телефону 08.10.2015г.

Зав. Лабораторией

ГКУ КБР «Водоканал-анализ»

З.Н.Сергеева

