

Лаборатория ГКУ КБР «Водоканал-анализ»
КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 102
Тел.74-23-52

Лицензия №07.01.06.001.Л.000004.06.14 от 30.06.2014г.
выдана ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике
(Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории №817,
выданное ФГУ КБЦ стандартизации, метрологии и сертификации 02.06.2014г.)

Дата отбора проб 30.06.2016г.

Объект, из которого отобраны пробы родник?

(водозабор, водопроводная сеть, водоем и т.д.)

Местонахождение: с.п. Лечинкай, Чегемского р-на

(район, населенное место, городской район)

Существенные обстоятельства: Дожди!!

Анализ начат 30.06.2016г. в 14-00 мин.

№	Время отбора	Точка отбора	Запах качеств	Привкус	Цветность	Мутность	ОМЧ в 1 мл	ОКБ в 100мл	ТКБ в 100мл
1	09-25	Кафе «Лечинкай», в/к	0	0	0	0	63 КОЕ	Зарост ф-ов	Зарост ф-ов
2	09-35	Кап. №1 (ул. Пачева, 4; сброс с трубы)	0	0	0	0	3 КОЕ	21 КОЕ	21 КОЕ
3	09-45	Кап. №2 + №3 (ул. Канукоева, 4 в/к)	0	0	0	0	18 КОЕ	21 КОЕ	21 КОЕ
		ПДК	2,0	2,0	20,0	2,6	<50	Отсут	Отсут

Пробы отобрал Ловцова О.А.
(должность, Ф.И.О., подпись)

При отборе проб присутствовал _____
(место службы, должность, Ф.И.О., подпись)

Исследования проводил Альботова Н.С. Андреева Л.В.

Зав. Лабораторией
ГКУ КБР «Водоканал-анализ»



З.Н.Сергеева

